



Servicio Municipal de Augas
C/ Aduana, 11
15110-PONTECESO
Telf./Fax: 981-715277

PONTECESO, a 8 de Octubre de 2.019

CONCELLO DE PONTECESO
R/ Concello, 18
15110-PONTECESO

Att/ Sr. Alcalde

Asunto: RELACIÓN DE AVERÍAS PRODUCIDAS NA TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

Adxunto a presente, enviamoslle a relación de averías producidas nos dous ultimos anos na tubería de fibrocemento.

Sin outro particular, aproveitamos a ocasión para saludarlles moi

Atentamente.



ESPINA&DELFIN
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
C/ ADUANA, 11
TFNO: 981 715 277
www.espinaydelfin.com
Jesus Cotelo
15110-PONTECESO

Xefe do Servicio

INFORME DE AVERÍAS EN FIBROCEMENTO, NA REDE DE ABASTECIMENTO DE PONTECESO Y CORME

A o largo de estos dous últimos anos produxéronse varias averías na rede de abastecemento formada por tubería de fibrocemento, en Ponteceso e Corme, que pasamos a detallar.

Ponteceso

R/ Antonio Longa. F/C Ø 50 m/m

Ano 2017

1 avería con fecha 19/05/2017

Ano 2018

1 avería con fecha 21/07/2018

Pza. Campo da Feira. F/C Ø 70 m/m

Ano 2018

3 averías con fechas de 15/03/2018, 01/07/2018 e 04/08/2018

Ano 2019

5 averías con fechas de 05/03/2019, 13/03/2019, 13/05/2019 e 31/05/2019

O Couto. Zona do Quinteiro. F/C Ø 50 m/m

Ano 2018

3 averías con fechas de 04/08/2018, 06/08/2018 e 07/10/2018

Ano 2019

4 averías con fechas de 26/06/2019, 27/06/2019, 08/07/2019 e 09/07/2019



Corme

Corme. F/C Ø 150 m/m

Ano 2017

1 avería en as Forcadas con fecha de 01/06/2017

Ano 2018

1 avería en r/ Arnela con fecha de 30/12/2018

Ano 2019

3 averías en as Forcadas con fechas 18/09/2019, 19/09/2019 y 21/09/2019